



Lägesbeskrivning kring bränder i flyktingboenden

MSB har tagit fram en lägesbeskrivning kring bränder i flyktingboenden. Analysen baseras på uppgifter från räddningstjänsternas insats- och händelserapporter, olycksutredningsrapporter samt underlag från polisen. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer i analysen, men den ger ändå en indikation över nuläget.

Bränder i flyktingboenden dit räddningstjänsten larmats

Räddningstjänsten har larmats till minst ett 20-tal bränder per år i flyktingboenden under åren 2012-2014. Under 2015 har räddningstjänsten larmats till 78 bränder och under 2016 är siffran 39 fram till och med 15 maj. Antalet bränder har ökat under senare delen av 2015 och 2016.

Antal insatser till bränder i flyktingboende 2012 -2016 *

År	2012	2013	2014	2015	2016
Antal insatser	21	18	24	78	39

* Till och med 2016-05-15

Analysen baseras på uppgifter från räddningstjänsternas insats- och händelserapporter, olycksutredningsrapporter samt underlag från polisen. Sökningar har skett i MSB:s insatsdatabas för att hitta bränder i flyktingboenden för åren 2012-2016. Underlaget från polisen avser endast bränder från 1 juli-31 december 2015.

I analysen redovisas endast bränder eller brandtillbud som räddningstjänsten har varit larmade till. Utöver dessa händelser finns ytterligare bränder som räddningstjänsten inte har varit larmade till.

Med flyktingboenden avses här både boenden som är i bruk och planerade boenden.

Bedömda brandorsaker

Omkring hälften av bränderna bedöms ha orsakats genom olyckshändelse och drygt en tredjedel bedöms ha anlagts i någon form. Under 2015 har andelen bränder som bedöms som anlagda ökat något medan andelen bränder orsakade av olyckshändelser har minskat något. Det finns dock en osäkerhet i siffrorna och för en del bränder har brandorsakerna inte kunnat fastställas eller så pågår fortfarande utredning av orsakerna.

Kategoriseringen av brandorsaker i tabellen på nästa sida är genomförd av MSB och bygger på uppgifter i insats- och händelserapporter samt olycksutredningsrapporter. Dessa uppgifter bygger i sin tur på räddningsledarens eller olycksutredarens bedömningar.

Kontakt

Mattias Strömberg
mattias.stromgren@msb.se

Marianne Stålheim
marianne.stalheim@msb.se

Telefon växel

0771 – 240 240

Osäkerhetsfaktorer i sammanställningen:

- Det har troligen inträffat ett flertal ytterligare bränder som räddningstjänsten inte har larmats till. Dessa bränder kan ha självslocknat eller släckts i så tidigt skede att det inte bedömts nödvändigt att larma räddningstjänsten.

- Bränder i byggnader som inte är flyktingförläggning/-boende enligt Migrationsverkets definition kan i enstaka fall finnas med i sammanställningen.

- Bränder kan saknas i de fall då det inte framgår i insats- eller händelserapporterna att byggnaden varit ett flyktingboende eller ett planerat flyktingboende.

- Bränder under främst 2016 kan saknas på grund av fördröjning av rapporter till MSB

Antal insatser i flyktingboenden fördelat på bedömd brandorsak, 2012 -2016*

År	Anlagd inifrån	Anlagd utifrån	Olycks-händelse	Suicidförsök/ psykisk ohälsa	Okänd	Uppgift saknas	Totalsumma
2012	7	2	6	2	4		21
2013	7	1	7	1	2		18
2014	2		16	2	4		24
2015	11	16	27	6	14	4	78
2016	10	1	24	1	3		39
Totalsumma	37	20	80	12	27	4	180

* Till och med 2016-05-15

Definitioner

Anlagd inifrån – Branden bedöms vara anlagd av person som befunnit sig inne i byggnaden. I flera fall tycks det vara de boende själva som har anlagt branden, men det kan inte uteslutas att det varit andra personer som tagit sig in i byggnaden och anlagt branden.

Anlagd utifrån – Branden bedöms vara anlagd av person som befunnit sig utanför byggnaden. Antändning har skett av byggnadens utsida eller genom att brinnande föremål eller vätska har kastats in genom fönster, etc.

Olyckshändelse – Branden är oavsiktlig. Många av dessa bränder är matlagingsrelaterade (t.ex. brand i olja på spisen), orsakade av levande ljus eller elfel. Ytterst få bränder är orsakade av rökning.

Suicidförsök/psykisk ohälsa – Här har det relativt tydligt framgått att en enskild flykting själv har anlagt branden i syfte att ta sitt liv, som ett rop på hjälp eller annan form av psykisk ohälsa.

Okänd – Brandorsaken är okänd.



Brand i flyktingförläggning i Filipstad 2015-05-01
Foto: MSB

Anlagda bränder i bebodda och planerade boenden 2015- 15 maj 2016

Vid närmare granskning av anlagda bränder kan man se att antalet anlagda bränder utifrån dominerar de flyktingboenden dit ingen ännu flyttat in medan gruppen anlagd inifrån sker huvudsakligen på bebodda flyktingförläggningar. Orsaken okänd är här medtagen eftersom denna kan misstänkas innehålla en del anlagda bränder medan orsakerna olyckshändelse och psykisk ohälsa är bortplockade.

	Bebott	Obebott
Anlagd inifrån	19	2
Anlagd utifrån	7	10
Okänd	12	5

Bedömt startutrymme

Startutrymme för bränderna bygger på uppgifter från räddningstjänstens insats- och händelserapporter. Bränder i kök och sovrum/sovsal är vanligast. Som jämförelse kan nämnas att generellt för lägenhetsbränder, är kök är det vanligaste startutrymmet.

Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat på startutrymme, 2012 – 2016*

Startutrymme	2012	2013	2014	2015	2016*	Totalsumma
Annat	2	1	2	3	4	12
Badrum/toalett		3	3	2	5	13
Byggnadens utsida				1		1
Eldriftrum			1	1		2
Förråd/klädkammare	1					1
Hall			1	4		5
Höupplag/loge/lada	1					1
Inbyggt garage	1				1	2
Korridor	1			3	2	6
Källare (ej boyta)	1	1	2	1		5
Kök	6	7	7	14	14	48
Kök, Vardagsrum		2		1		3
Lekrum				1		1
Okänt	1		1	6		8
Personalutrymme				1	1	2
Pannrum	1		1		1	3
Samlingslokal			1			1
Sovrum/sovsal	4	2	3	20	7	36
Trapphus	2	1		2	2	7
Tvättstuga				3		3
Utanför byggnaden				6		6
Vardagsrum		1	2	2	2	7
Fristående förråd/uthus				1		1
Toalett				1		1
Balkong/altan				1		1
Uppgift saknas				4		4
Totalsumma	21	18	24	78	39	180

* Till och med 2016-05-15



Exempel på helt utbränt startutrymme i flyktingförläggning. Foto: MSB

Brändernas omfattning – brandspridning

Vid omkring hälften av bränderna spred sig inte branden utanför startföremålet. Under 2015 har dock fler bränder än tidigare spridit sig vidare inom startutrymmet eller i hela startbyggnaden. Det är relativt få bränder som har spridit sig vidare inom startbrandscellen eller inom startbyggnaden sett över mätperioden. Detta visar att det oftast varit relativt små bränder sett till brändernas omfattning.

Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat på total brandspridning, 2012 – 2016*

Brandens totala omfattning	2012	2013	2014	2015	2016*	Totalsumma
I startföremålet	12	10	16	29	17	84
I startutrymmet	3	4	6	21	3	37
I startbrandcellen	4	3	1	5	1	14
I startbyggnaden	2	1	1	12	1	17
Branden spred sig till andra byggnader				1		1
Uppgift saknas				10	17	27

* Till och med 2016-05-15

Brändernas omfattning – rökspridning

En stor del av bränderna har resulterat i omfattande rökspridning inom flyktingboendena. För 2016 saknas uppgifter om rökspridning.

Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat på total rökspridning, 2012 – 2015

Total rökspridning	2012	2013	2014	2015	Totalsumma
I startutrymmet	4	4	9	15	32
I startbrandcellen	8	8	9	8	33
I startbyggnaden	9	6	6	27	48
Uppgift saknas				28	28

Mer om bränderna

Flertalet bränder har varit små och släckts eller slocknat i startföremålet eller endast varit tillbud till brand. Många bränder har släckts av personal eller av de boende själva med hjälp av handbrandsläckare. I några fall har det varit dramatiska utrymningar.

Ökningen av antalet bränder under senare delen av 2015 kan bero på en faktisk ökning, men kan också bero på att fler bränder har hittats tack vare underlag från polisen och för att räddningstjänsten blivit bättre på att skriva flykting- eller asylboende i insatsrapporterna.



Exempel på kraftiga rökskador i flyktingboende. Foto: MSB

Antal insatser till bränder i flyktingboende fördelat per månad 2014-01-01 t.o.m. 2016-05-15

