



REMISSVAR

Datum
2015 10 06

Diariernr
2015-3991

Ert datum
2015 07 03

Er referens
M2015/107/Ee

Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet
Jan-Olof Olsson
010-240 52 58
jan-olof.olsson@msb.se

Regeringskansliet
Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Remiss av Energimyndighetens rapport Elransonering

Synpunkter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillstyrker förslagen. MSB vill i övrigt betona vikten av att förmågan till elransonering finns i det svenska elsystemet.

MSB anser dock att Energimyndigheten i förväg bör planera för vissa undantag, främst inom SNI koderna 10, 19 och 21. MSB anser också att länsstyrelserna bör få ett regionalt ansvar att identifiera undantag samt att Energimyndigheten synkroniserar med innehållet i Styrelshandboken och informerar berörda om konceptet.

Detaljsynpunkter på PM:

2.2.2 not 2 Effekten i ett vattenkraftverk är proportionell mot fallhöjden, d v s nedsänkning av magasinet påverkar den maximala effekten. Ibland försämras även vattenflödet fram till kraftstationen vid minskade vattennivåer, något som ytterligare begränsar effekten.

3.1 MSB ifrågasätter intecknande av effektreserv som energireserv, likaså möjligheten till undantagstillstånd för olika miljödomar.

I detta ärende har ÖD Nils Svartz beslutat. Jan-Olof Olsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia Nyström och tf enhetschefen Anna Rinne deltagit.

Nils Svartz

Jan-Olof Olsson

Kopia: JU/SSK